



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2025-12-23
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2025-12-19
Nr: BR-2025-010317

TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

Enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **VÄDDÖ-MÄLBY 2:29**
Namn
Objektstyp **Braskamin - 6 år -**
Benämning **Morsø**

Placering **Bottenvåning**
Sovrum
Frist **6 (år)**
Kontrollant **Martin Westerlund**

- | Nr | Notering/upplysning |
|------|--|
| 0.1 | Information om skäligt brandskydd
Information om skäligt brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen |
| 1.10 | - ELDSTAD -
Kontrollerad utan anmärkning |
| 3.30 | - RÖKKANAL / AVGASKANAL -
Kontrollerad utan anmärkning |
| 5.50 | - TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -
Kontrollerad utan anmärkning |
| 6.60 | - DRIFT & SKÖTSEL -
Kontrollerad utan anmärkning |
| 9.90 | Metod för kontroll av anläggningen - Okulär
Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar |
| 9.91 | Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera
Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera |

Inga brister observerades vid brandskyddskontrollen. I och med denna tjänsteanteckning avslutas ärendet.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med Brandskyddskontrollen utförs i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll. Detta innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras okulärt kan utökade



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2025-12-23
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2025-12-19
Nr: BR-2025-010317

kontroller ske, innebärande mätning/provning.

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Eldstaden, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras utifrån brandskyddssynpunkt.

Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel