

Ort
Täby

Datum
2026-09-23

Vår referens
Aleks Gorenko
Enspecta AB

Adress
Väpplingvägen 29
187 52 Täby

Uppdrag
Areamätning av:
TÄBY RÄTTIKAN %=

Mätningstillfälle:
Mätningen utfördes 2026-09-23

Instrument:
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare JC SCHWARZ 60M
internnummer 9. Instrumentet är egenkalibrerat 2026-09-23.

Metod & mätregler:
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätresultat:

Övre plan bo-area: **57 m²**
Entréplan bo-area: **84 m²**
Total bo-area: **141 m²**

Utförd av:



Aleks Gorenko
Besiktningsman, Mättekniker

